


Protokół inspekcji nr 02.01344


CHMIELEWSKIEGO 19

ZLECENIE		ZWiK	ODCINEK		STUDNIA	początkowa	końcowa
Miejscowość	Szczecin		Numer	78992	Numer	ST.NR 1	KIERUNEK BUDYNEK
Ulica	CHMIELEWSKIEGO 19 SZKOŁA		Rodzaj kanału	Sanitarna	Rzędna góry	23.940	
Data inspekcji	12-10-2021		Materiał	<brak danych>	Rzędna dna	22.160	
Rok budowy			Średnica	150 x 150 mm	Średnica		
			Długość odcinka	4.320	Uwagi	CHMIELEWSKIEGO	
			Długość inspekcji	4.290			
			Śr. spadek zmierzony				
			Kierunek pom.				



L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	HA	początek odcinka	ZŁE POŁĄCZENIE PRZYKANALIKA OD BUDYNKU/OPADNIĘCIE RURY NA WŁĄCZENIU DO STUDNI NR1
2	4.29	W-S	spiętrzenie ścieków	

Zdjęcia z inspekcji



(1) 0.00 m - HA - początek odcinka
ZŁE POŁĄCZENIE PRZYKANALIKA OD BUDYNKU/OPADNIĘCIE RURY
NA WŁĄCZENIU DO STUDNI NR1

(2) 4.29 m - W-S - spiętrzenie ścieków

Schemat kanału

Pomiar od studni ST.NR 1 do studni KIERUNEK BUDYNEK

Studnia początkowa: ST.NR 1



0.00 m - [HA] początek odcinka



4.29 m - [W--S] spiętrzenie ścieków

Studnia końcowa: KIERUNEK BUDYNEK