

Protokół inspekcji nr 02.01343

CHMIELEWSKIEGO 19

ZLECENIE		ZWiK	ODCINEK		STUDNIA	początkowa	końcowa
Miejscowość	Szczecin		Numer		Numer	STUDNIA NR 1	PRZYKANALIK D1
Ulica	CHMIELEWSKIEGO 19 SZKOŁA		Rodzaj kanału		Rzędna góry		
Data inspekcji	12-10-2021		Materiał	Kamionka	Rzędna dna		
Rok budowy			Średnica	150 x 150 mm	Średnica		
			Długość odcinka		Uwagi		
			Długość inspekcji	2.010			
			Śr. spadek zmierzony				
			Kierunek pom.				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	HA	początek odcinka	NIESZCZELNOŚĆ W DNIE STUDNI NA WŁĄCZENIU PRZYKANALIKA OD RYNNY
2	0.82	LV-U	przesunięcie rur, pionowo, w dnie	
3	2.01	EH	koniec odcinka	PRZESUNIĘCIE RUR PIONOWO W DNIE

Zdjęcia z inspekcji



(1) 0.00 m - HA - początek odcinka
NIESZCZELNOŚĆ W DNIE STUDNI NA WŁĄCZENIU PRZYKANALIKA
OD RYNNY



(2) 0.82 m - LV-U - przesunięcie rur, pionowo, w dnie



(3) 2.01 m - EH - koniec odcinka
PRZESUNIĘCIE RUR PIONOWO W DNIE

Schemat kanału

Pomiar od studni STUDNIA NR 1 do studni PRZYKANALIK D1

Studnia początkowa: STUDNIA NR 1



0.00 m - [HA] początek odcinka



0.82 m - [LV-U] przesunięcie rur, pionowo, w dnie



2.01 m - [EH] koniec odcinka

Studnia końcowa: PRZYKANALIK D1